



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66  
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08-068-24**

об устранении нарушений обязательных требований  
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

“ 16 ” октября 2018 г.  
(дата составления)

МАОУ "СОШ 14"

(наименование юридического лица)

Законному представителю

Директору

Шуховцевой Елене Валерьевне

(наименование юридического лица)

Юридический адрес: Пермский край,

г. Березники, ул. Набережная, 47

Почтовый адрес: Пермский край

г. Березники, ул. Набережная, 47

На основании Акта проверки от 16.10.2018г. № 08-068-24

руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,

Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора Колчин Д.И.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

Муниципальному автономному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 14"

устранить выявленные при плановой выездной проверке  
(вид проверки, форма проверки)

Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 14"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от

19.09.2018 г. № 5648-рп Мацова С.Я. «О проведении плановой выездной проверки»

(дата распоряжения)

(номер распоряжения)

(наименование распоряжения)

**нарушения обязательных требований в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушения
1	2	3	4
<b>МАОУ "СОШ № 14"</b>			
1.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: Соймонова М.Б., зам.дир. по АХР назначена ответственным за электрохозяйство Учреждения без проверки знаний в комиссии органов госэнергонадзора и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	пункты 1.4.28., 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145.	01.03.2019
2.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: на внутренней стороне РП-0,4 кВ не указаны диспетчерские наименования присоединений.	пункт 2.2.20. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145.	17.12.2018
3.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: на внешней стороне щитов РП-0,4 кВ отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	пункт 2.2.20. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145.	17.12.2018
4.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: однолинейные схемы Учреждения не проверены на соответствие фактически установленному оборудованию.	пункт 1.8.5. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145	17.12.2018
5.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: не составлены паспорт заземляющие устройства Учреждения: Столовая, кабинет информатики.	пункт 2.7.15. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145	17.12.2018
6.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического	пункт 2.7.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных	17.12.2018



	оборудования: не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.	приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145	
7.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: на открыто проложенных КЛ-0,4 кВ учреждения, в том числе в электрощитовой, отсутствуют бирки.	пункт 2.4.5. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145	01.03.2019
8.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не учтены условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификация персонала.	пункт 8.3. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Мин. Труда и Соц. Защиты РФ от 24.07.2013 Приказ № 328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	17.12.2018
9.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации нет указаний, определяющих виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	пункт 8.4., «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Мин. Труда и Соц. Защиты РФ от 24.07.2013 Приказ № 328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	17.12.2018
10.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не отражен порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	пункт 8.5., «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Мин. Труда и Соц. Защиты РФ от 24.07.2013 Приказ № 328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	17.12.2018
11.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации средств защиты от поражения электрическим током: не проводится периодический осмотр диэлектрических ковриков, диэлектрических перчаток.	пункт 1.4.3. "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденных приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. № 261	17.12.2018
12.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации средств защиты от поражения	пункт 1.4.3. "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	17.12.2018



	электрическим током: перечень средств защиты не соответствует требованиям НТД (в Перечень не включены указатель напряжения и очки защитные).	электроустановках", утвержденных приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. № 261	
13.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: помещение электрощитовой не очищено от пыли и грязи.	пункт 2.2.20 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145	17.12.2018
14.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: электрощитовая не укомплектована электротехническими средствами (отсутствуют указатель напряжения, очки защитные), а так же плакатами безопасности.	пункт 2.2.21. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145 пункт 1.4.4. "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденных приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. № 261	17.12.2018
15.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: в электрощитовой не уплотнены места проходов КЛ-0,4 кВ через стены.	пункт 2.2.11. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г., регистрационный № 4145	01.03.2019
16.	Не обеспечено выполнение требований при устройстве электроустановок: не обеспечена защита токоприемников Учреждения в соответствии с их номинальной мощностью и требованиям селективности в электрощитовой (при различной, в том числе менее 1 кВт, мощности в электрощитовой применены предохранители только с плавкой вставкой 100 А, 150 А).	пункты 3.1.8., 1.7.51. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 20 июня 2003г. № 242	17.12.2018
17.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: в помещении электрощитовой не вывешена однолинейная схема	пункт 1.8.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г.,	17.12.2018

	электроснабжения.	регистрационный № 4145	
18.	Не обеспечено выполнение требований при устройстве электроустановок: в электрощитовой применены предохранители без соответствующего клейма.	пункты 2.5.4. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 20 июня 2003г. № 242	17.12.2018
19.	Не обеспечено выполнение требований при эксплуатации технологического оборудования: отсутствует оперативный журнал.	пункт 8.5. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Мин. Труда и Соц. Защиты РФ от 24.07.2013 Приказ № 328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	17.12.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора на адрес электронной почты: kolchin.di@yandex.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а)

Директор МАОУ "СОШ № 14" Шуховцева Елена Валерьевна

(ФИО, подпись)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора

Западно-Уральского Управления Ростехнадзора

Д.И. Колчин

(подпись)

Экземпляр предписания на \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ листах для исполнения получен

(кол-во листов предписания)

Директор МАОУ "СОШ № 14" Шуховцева Елена Валерьевна

(должность, ФИО, подпись, дата)

